



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РЯ-01-70 / 2013г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за изменение на параметри в Разрешително за водовземане и ползване на
повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането.	Предвижда се промяна в параметрите на разрешително №31140076/13.08.2012г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с цели: „водовземане за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Средногорци“ „ползване за реконструкция на съществуващ рибен проход „ Промените са както следва: 1. В частта „Разрешено водно количество“ вместо: • до 17м³/сек • да се чете • до 16 м³/сек 2. В частта „Лимит на ползваната вода“ вместо: • Общо – до 213 160 000м³/год • да се чете • Общо – до 192 190 000м³/год 3. В частта „Схема и технически параметри на съоръженията“ вместо • Q_{95%} = 1.90м³/сек – минимално допустим отток • Q_{1%} = 1200м³/сек – оразмерително водно количество при високи води • да се чете • Q_{95%} = 0.790м³/сек • Q_{еколог} = 0.810м³/сек – минимално допустим отток • Q_{1%} = 584м³/сек – оразмерително водно количество при високи води 4. В частта „Условия на водовземането“ вместо „1.През рибния проход да се осигурява целогодишно преминаването на минимално допустимият отток в размер на 1.90м³/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Арда.“
--------------------------------------	--

	да се чете „1.През рибния проход да се осигурява целогодишно преминаването на водно количество не по-малко 0.260м³/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Арда, като остатъка от водното количество до Qеколог.=0.810м³/сек да се пропуска съгласно одобрен от БДУВИБР проект за реконструкция на съществуващия рибен проход.“ Към искането за промяна на параметрите са приложени: • мотиви и обосновка • хидроложки проучвания и анализ на възможностите на водоизточника.
Цел на заявеното водовземане	Производство на електроенергия чрез МВЕЦ "Средногорци"
Цел на заявеното ползване	Реконструкция на съществуващо съоръжение – рибен проход
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3AR900R035 – река Арда от гр.Рудозем до вливане на река Черна Воден обект: река Арда
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	с. Средногорци, община Мадан област Смолян ЕКАТТЕ 68451
Място за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица	гр. Пловдив ул. "Янко Сакъзов" № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив*