

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването	Предвижда се преминаване на питейно-битов водопровод РЕНДф110 под дъното на р.Стара река в две точки - №1 и №2. В участъка на пресичане на реката водопроводът ще бъде положен в метална обсадна тръба ф576/7 и ще започва и завършва на двата бряга с шахти. Дълбочината на полагане е съгласно приложен надлъжен профил на участъка. Над тръбата ще се положи обратен насип от речна баластра и заскаляване. Дължината на участъка за преминаване е 20м. Географски координати на участъците за преминаване: Преминаване №1 - т.22 42°41'10.71827" 25°49'41.92436" т.66 42°41'10.29170" 25°49'39.71467" Преминаване №2 - т.40 42°40'50.65705" 25°49'54.36008" т.99 42°40'50.17456" 25°49'52.36672"
Цел на заявеното ползване	Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура (водопровод), пресичаща воден обект.
Водно тяло /воден обект/	водно тяло с код BG3TU700L036 – „язовир Жребчево“, воден обект – Старата река
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	с. Конаре община Гурково област Стара Загора ЕКАТТЕ 38203
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДУВИБР Гр.Пловдив Ул."Янко Сакъзов" №35

ИНЖ НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнoбеломорски район с център Пловди