



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. № РЯ-01-32/2013г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането	Предвижда се продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане №301145/28.11.2005г., последно изменено с решение. № 659/20.05.2009г., в частите: „Воден обект”, „Място на водовземане”, „Място на водоползване”, „Лимит на ползваната вода”, „Схема и технически параметри на съоръженията”. 1. В частта „Воден обект” като същата се чете: “р. Черна, в която при пункта на водовземане протичат следните водни количества: $Q_{\text{ср.}} = 3.856 \text{ м}^3/\text{сек}$, $Q_{\text{ек.}} = 0.385.6 \text{ м}^3/\text{сек}$, $Q_{95\%} = 2.279 \text{ м}^3/\text{сек}$, $Q_{\text{макс.1\%}} = 493 \text{ м}^3/\text{сек}$”. 2. В частта „Място на водовземане”, като същата придобива следното съдържание: “Водохващане с масивен яз, преграждащ речното легло на реката при кота дъно река 747,00 м”. Координати на водовземане: т. 1: В = 41°34'02.0691", L= 24°49'30.1913", X – 4479000.60, Y – 8623710,79. т. 2: В = 41°34'03.1566", L= 24°49'31.1855", X – 4479034.53, Y – 8623733,27”. 3. В частта „Място на водоползването”, като същата придобива следното съдържание: “МВЕЦ “Подвис”, предвидено за реализация в поземлени имоти с №№ 001625 и 001626 в землището на с. Подвис и поземлен имот с № 001361 в землището на с. Лъка”. 4. В частта „Лимит на ползваната вода”, като същата придобива следното съдържание: “Обработван годишен обем = 96.71 млн. $\text{м}^3/\text{год}$” 5. В частта „Схема и технически параметри на съоръженията”: в схемата на МВЕЦ „Подвис са включени следните съоръжения: - преливаем яз – кота преливен ръб 755.0м; Н=8м - водовземно съоръжение; - основен изпускател на кота 747.0м, отвор 200/200см; - рибен проход със стъпаловидни басейни, свързани помежду си с преливници и потопени отвори, с дължина 0,80м и дължина 1,00м, басейни за отдых на рибата с дължина 1.50м, преливници с дължина 0,80м и потопени отвори с размери 0,30м/0,20м. - енергогасител кота 747.0м; L=15м
--	---

Цел на заявеното водовземане	„Производство на електроенергия посредством МВЕЦ ”Подвис”
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло – код BG3AR800R030 – Черна река от г. Смолян до устие Воден обект: р. Черна
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	с. Подвис, ЕКАТТЕ 56962 и с. Лъка ЕКАТТЕ 44430, общ. Смолян, обл. Смолян
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Гр. Пловдив Ул. “Янко Сакъзов” № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив*