



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на разрешително № 33710042/09.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Частична канализация – източен водосборен район
Цел на заявеното ползване	Заустване на пречистени битово фекални отпадъчни води в повърхностни води.
Водоприемник	Сухо дере
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU600R022 – „р. Мочурица и притоци”
Място на заустване	Географски координати на точката на заустване: N – 42 29 08,139 Е – 26 37 22, 749
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол 80217
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср-дн.}} = 68,25 \text{ м}^3/\text{дн}$ $Q_{\text{ср-год.}} = 24\,911 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	№ 1 – на изход СПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели		Индивидуални емисионни ограничения	
БФОВ			Честота на пробовземане	Вид на пробата
	Активна реакция рН	6– 8,5	на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³		
	Неразтворени вещества	35	на тримесечие	еднократна
	БПК 5	25	на тримесечие	еднократна
	ХПК	125	на тримесечие	еднократна
	Общ азот	12	на тримесечие	еднократна
	Общ фосфор	1	на тримесечие	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

Шест месеца от датата на издаване на решението.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1.Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.3 от ЗВ. 2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от ЗВ. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО. 2. При използване на утайките в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. (ДВ, бр.112/.2004г.).
Други условия	Да се изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, като същият в двумесечен срок се представи за съгласуване в БДУВИБР – Пловдив
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив , ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнореломорски район с център Пловдив*