



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Винарна		
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток – битово фекални и производствени отпадъчни води от измиване на съдовете за съхраняване на вино, на площадките, работни маси и подове, след пречистване в повърхностни води за проектиране на обект .		
Водоприемник	Дере		
Поречие	Река Тунджа		
Водно тяло	BG3TU600R022 – „р. Мочурица и притоци”		
Място на зауствае	Надморска височина – Н = 216,40 м Географски координати на точката на заустване: N – 42 45 57,84 Е – 26 44 37,84		
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Славянци – местност „Орешака”, имот 018006, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 67115		
Заявено водно количество за заустване	Q _{ср-дн.} = 7,36 м ³ /дн. ; Q _{ср-год.} = 1405,5 м ³ /г.		
Място за мониторинг	№1 – на изход ЛПСОВ		
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване №1	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
смесен поток	Активна реакция рН	6,0 - 8,5	
		мг/дм ³	кг/ден
	Неразтворени вещества	50	
	БПК5	15	
	ХПК	70	
	Общ азот	10	
	Общ фосфор	1	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		Шест месеца, след въвеждане на ЛПСОВ в експлоатация.	
ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ			
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	На площадката ще се изгради разделна канализационна мрежа – за битово фекални и производствени отпадъчни води и общ колектор, след ЛПСОВ, отвеждащ смесеният поток до водоприемника, след съответно пречистване. За дъждовните води ще се изпълнят открити канали, с чугунени решетки. При изпълнение на СМР да се спазват изискванията на всички действащи нормативи и изготвения проект.		

Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	Битово фекалните и производствени води ще се пречистват в ЛПСОВ, с механично и биологично пречистване. Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126 от ЗВ.
Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените битово фекални отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да бъде изградено укрепващо съоръжение, предотвратяващо обрушване на бреговете и промяна на коритото на водоприемника.
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника. 2. Да не се допуска включването на води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа. 3. Да се осигурят подходящи съдове за съхранение на обезалкохолената каша /винаса/, с цел недопускане замърсяване на водоприемника в резултат на възникнали производствени аварии или злополуки
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

*Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнореломорски район с център Пловдив*