



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение, прекратяване действието и преиздаване на разрешително
№33740203/01.08.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.

Обект	„Асфалтова база“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток производствени и дъждовни отпадъчни води след двукамерен утаител и производствени отпадъчни води от дейността на автомивка след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 77061.163.10, с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча, и ГОК–9 и ГОК–II“
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток производствени и дъждовни отпадъчни води след двукамерен утаител и производствени отпадъчни води от дейността на автомивка след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 77061.163.10: Надморска височина: H = 186,56м Географски координати на точката на заустване: 42°09'03,412"N 24°28'25,012"E
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 77061.166.8, по кадастралните карти и регистри на село Хаджиево, Община Пазарджик, Област Пазарджик. ЕКАТТЕ 77061
Заявено водно количество за заустване	Смесен поток производствени и дъждовни отпадъчни води след двукамерен утаител и производствени отпадъчни води от дейността на автомивка след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{ср.год.общо}} = 13\,456,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Поток №1 – Производствени и дъждовни отпадъчни води след двукамерен утаител: $Q_{\text{ср.ден.}} = 33,32 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{оразм.}} = 249,64 \text{ л/сек}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 12\,160,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Поток №2 – Производствени отпадъчни води от дейността на автомивка след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{ср.ден.}} = 4,80 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 2,25 \text{ м}^3/\text{час}$

	Q _{ср.год.} = 1 296,00 м ³ /год				
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ последна в границите на имота;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток Поток №1 ПОВ и ДОВ Поток №2 ПОВ (от дейността на автомивка) <i>място за мониторинг</i> Пункт №1 РШ последна в границите на имота				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		на тримесечие*	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на тримесечие*	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на тримесечие*	еднократна
	Нефтопродукти	3		на тримесечие*	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението за изменение на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
*По време на работа на асфалтовата база.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг		1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект.			
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води		Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.			
Изисквания към начина на заустване във водния обект		1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с			

	което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 77061.163.10).
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води. 3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 4. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника.
Други условия	При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. ” Янко Сакъзов ” № 35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

