



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„База за производство и складиране на сухи строителни смеси“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“
Състояние на водното тяло	Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ е в добро състояние по количество и лошо качество. За водно тяло BG3G00000Q013 е определена по - малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Четири тръбни кладенеца ТК1, ТК2, ТК3 и ТК4
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Четири тръбни кладенеца, разположени на територията на ПИ с идентификатор 66264.11.556, местност „Адата“, по КККР на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	66264
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 1,11 \text{ л/сек за ТК1};$ $Q_{\text{макс.}} = 2,00 \text{ л/сек. за ТК1};$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,97 \text{ м за ТК1};$ $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 1,11 \text{ л/сек за ТК2};$ $Q_{\text{макс.}} = 2,20 \text{ л/сек. за ТК2};$ $S_{\text{макс.доп.}} = 1,07 \text{ м за ТК2};$ $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 1,11 \text{ л/сек за ТК3};$ $Q_{\text{макс.}} = 1,60 \text{ л/сек. за ТК3};$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,77 \text{ м за ТК3};$ $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 1,11 \text{ л/сек за ТК4};$ $Q_{\text{макс.}} = 1,30 \text{ л/сек. за ТК4};$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,63 \text{ м за ТК4};$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Провеждане на собствен мониторинг;



	• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция "Източноевропейски район"

