



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-05-103 (.....) / 2020 г.

Пловдив, ...2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите :	„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :	Водно тяло BG3MA100R234 и име „р. Харманлийска река от вливане на р. Хасковска до устие“; Воден обект – Бакъли дере, дере и Севджа дере
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а :	Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“, и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) заявление с вх. № PP-05-103/23.12.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Бакъли дере, дере и Севджа дере, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, (обект: „Преносен газопровод Гърция – България“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 90,43 – км 90,51 с Бакъли дере, в имот с идентификатор 46992.111.4, в землището на с. Манастир и в имот с идентификатор 77195.303.55, в землището на гр. Хасково; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 91,72 – км 91,82 с дере, в имот с идентификатор 77195.309.41, в землището на гр. Хасково; Подобект 3: Пресичане на газопровод км 98,59 – км 98,71 със Севджа дере, в имот с идентификатор 75085.103.19, в землището на с. Узунджово, община Хасково, област Хасково), придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно данните предоставени от заявителя водните обекти: Бакъли дере, дере и Севджа дере попадат в обхвата на повърхностно водно тяло /ВТ/ с код BG3MA100R234 и наименование „р. Харманлийска река от вливане на р. Хасковска до устие“. Обектите попадат в границите на зона за защита на

водите - чувствителна зона "водосбор на р. Марица" с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение (ИП) не попада в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ – защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Заявеното искане за ползване на повърхностни водни обекти - Бакъли дере, дере и Севджа дере, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ попадат в обхвата на следните мерки:

- В Приложение № 4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“

- В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3MA100R234 е определено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по Макрозообентос, Макрофити, БПК, NH₄, NO₃, NO₂, Нобщ, PO₄, Робщ и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Заявеното ползване на повърхностни водни обекти - Бакъли дере, дере и Севджа дере не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската

	дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН на ИБР (2016-2021) няма определени мерки.
Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :	Заявеното ползване на повърхностен воден обект - Бакъли дере, дере и Севджа дере е за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ за пренос на природен газ между Комотини – Гърция до Стара Загора – България и ще свързва газопреносните системи на двете страни. Заедно с трасето на газопровода се изпълнява и оптична кабелна магистрала за технологични и телекомуникационни връзки и външни инфраструктурни връзки за всички площадкови елементи на газопровода (пътни, ел. захранващи, ВиК, телекомуникационни). Трасето на преносния газопровод и влакно-оптичните съобщителни линии следват следата на одобрения ПУП – парцеларен план. Общата дължина на трасето на територията на България е 150,6 км, с диаметър DN 800 мм и основни параметри: • Работно налягане: OP=7,5 МПа • Проектно налягане: DP=7,5 МПа • Максимално инцидентно налягане: MIP=7,5 МПа • Работна температура: OTmax=50°C и OTmin=0°C Трасето на преносния газопровод пресича Бакъли дере, дере и Севджа дере на територията на община Хасково, Област Хасково. Пресичането на водните обекти, ще се извърши подземно на праволинеен участък на водното течение и полегати неразмивни брегове. Преходът ще се изпълни по открит способ с траншея, съгласно приложените проекти. Проектната кота на горната образуваща на газопровода при подводно преминаване е с 0,5 м по-ниско от прогнозирания граничен профил на размиване на коритото на реката за 25 години от полагането на газопровода, но не по-малко 1,0 м под котата на дъното на водния обект по време на полагането на преносния газопровод. Дължината на подводния преход на газопровода се определя от котата на водното ниво при 1% обезпеченост на водните количества. За осигуряване на преносния газопровод против изплуване при преминаване през водните обекти е предвидено затежняване с армиран стоманобетонов седлови затежнител. На склоновете на бреговете, за предотвратяване на отнасянето и свличането на земна маса в траншеята, се монтират укрепващи прегради от напълнени с почва контейнери от затворен тип (габиони). След засипване на газопровода крайбрежните склонове се укрепват с пространствена полимерна решетка (георешетка), чиито клетки се запълват с баластра.

	Технологичния влакно-оптичен съобщителен кабел се полага отделно на разстояние 7 м от газопровода. Резервния съобщителен оптичен кабел се полага в една траншея с газопровода на разстояние 0,75 м. Защитната тръба се изпълнява непосредствено след изолационните работи по газопровода и преди обратното засипване. Същата се затежнява с чували с пясък и при зариване се уплътнява на пластове, след което се обозначава, посредством метализирана сигнална лента.
Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :	Ползване на повърхностен воден обект – Бакъли дере, разположен в поземлен имот с идентификатор 46992.111.4, в землището на с. Манастир и в имот с идентификатор 77195.303.55, в землището на гр. Хасково, дере, разположено в поземлен имот с идентификатор 77195.309.41, в землището на гр. Хасково и Севджа дере, разположено в поземлен имот с идентификатор 75085.103.19, в землището на с. Узунджово по КККР, община Хасково, област Хасково, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ е с географски координати: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 90,43 – км 90,51 с Бакъли дере: 1. Десен бряг: 41° 53' 19.25" N 25° 34' 37.69" E на к. 183,7м; 2. Ляв бряг: 41° 53' 22.22" N 25° 34' 37.71" E на к. 183,3м; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 91,72 – км 91,82 с дере: 3. Десен бряг: 41° 53' 53.42" N 25° 35' 10.80" E на к. 188,5м; 4. Ляв бряг: 41° 53' 53.90" N 25° 35' 11.48" E на к. 187,9м; Подобект 3: Пресичане на газопровод км 98,59 – км 98,71 със Севджа дере: 5. Десен бряг: 41° 56' 39.44" N 25° 37' 44.77" E на к. 169,2м; 6. Ляв бряг: 41° 56' 41.00" N 25° 37' 45.10" E на к. 168,8м;
Проектни параметри на използването :	Бакъли дере, дере и Севджа дере попадат на територията на община Хасково, област Хасково, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 90,43 – км 90,51 с Бакъли дере, в имот с идентификатор 46992.111.4, в землището на с. Манастир и в имот с идентификатор 77195.303.55, в землището на гр. Хасково с дължина L=5,06м; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 91,72 – км 91,82 с дере, в имот с идентификатор 77195.309.41, в

	землището на гр. Хасково с дължина $L=21,7$ m; Подобект 3: Пресичане на газопровод км 98,59 – км 98,71 със Севджа дере, в имот с идентификатор 75085.103.19, в землището на с. Узунджово с дължина $L=66,97$ m;
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :	• Да уведоми Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; • При започване на строителните дейности да уведоми писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол; • Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията; • Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна; • Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката; • Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък; • Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци; • Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения; • Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката; • Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката; • Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията; • От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект; • Преди започване на дейности в речното легло да се

	представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство; • Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му; • да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък; • По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект; • Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; • След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място; • След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение; • Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова ди



Източнобеломорски район



4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 6 от 6



ISO 9001