



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140240/03.05.2018г.
последно изменено с решение №РР-3509/12.04.2019г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след ГПСОВ от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ: Река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 68692.36.34, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост. Водоприемник на отливните канали след Дъждопреливници: Дъждопреливник №1 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.26, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №2 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.19, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №3 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.31, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №4 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.9, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №5 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.7, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №6 – в река Хасковска река,



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.1, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №7 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.1, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №8 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.1, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №9 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.3, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №10 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.15, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №12 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.723.315, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №13 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.20, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №15 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.724.184, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №17 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.43, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №18 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.43, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №19 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.45, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна
--	--

	публична собственост. Дъждопреливник №20 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.751.45, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №22 – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 77195.334.26, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №23 – в река Бели кладенец, представляваща ПИ с идентификатор 77195.736.242, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №24 – в река Бели кладенец, представляваща ПИ с идентификатор 77195.736.242, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №25 – в река Бели кладенец, представляваща ПИ с идентификатор 77195.738.10, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на аварийните изпускатели: Аварийен изпускател (байпасна връзка) след механично стъпало – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 68692.36.34, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост. Аварийен изпускател след дренажна помпена станция – в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 68692.36.34, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA100R234 – „Река Харманлийска река от вливане на река Хасковска до устие“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–08–4/05.02.2024г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници

управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното

на замърсяване.

Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водно тяло с код BG3MA100R234 е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние.

За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3MA100R234 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, БПК₅, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по БЕК Макробезгръбначни; общ фосфор; общ азот; БПК₅ до след 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – PBDE) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г.), за обекта е предвидена мярка имаща отношение към обекта, а именно мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и

	пречистване на отпадъчни води на населените места“ (код UW_2) и действие „4. Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“ (UW_2_4). Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район на басейново управление за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), трасето на довеждащия канализационен колектор, разположен по дължината на реката попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_105 – Харманлийска река – от село Въгларово до село Брягово от определените в Източнобеломорски район на басейново управление, райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след ГПСОВ в река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 68692.36.34: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 41°55'34,10"N 25°37'40,48"E Надморска височина: Н = 155,42м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Хасково, Община Хасково, Област Хасково. Имот ГПСОВ – ПИ с идентификатор 68692.300.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стамболийски, Община Хасково, Област Хасково. ЕКАТТЕ 77195 ЕКАТТЕ 68692
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след ГПСОВ. $Q_{\text{ср.ден.}} = 27\,367,37 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 1\,938,53 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{год.}} = 9\,989\,091,00 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на вход ГПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход ГПСОВ;

	Пункт №3 – от водоприемника река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 68692.36.34 до 100,00 м преди точката на заустване; Пункт №4 – от водоприемника река Хасковска река, представляваща ПИ с идентификатор 68692.36.34 до 100,00 м след точката на заустване;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		два пъти месечно	еднократна
<i>места за собствен мониторинг</i>		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		два пъти месечно	съставна
Пункт №1	БПК ₅	25		два пъти месечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		два пъти месечно	съставна
РШ на вход ГПСОВ	Общ азот	15		два пъти месечно	съставна
	Общ фосфор	2		два пъти месечно	съставна
Пункт №2	Арсен	0,2		на шестмесечие	еднократна
	Олово	0,2		на шестмесечие	еднократна
РШ на изход ГПСОВ	Хром (шествалентен)	0,1		на шестмесечие	еднократна
	Хром общ	1		на шестмесечие	еднократна
	Никел	0,5		на шестмесечие	еднократна
	Цинк	2		на шестмесечие	еднократна
	Мед	0,5		на шестмесечие	еднократна
	Уран	0,2		на шестмесечие	еднократна
	Феноли	0,1		на шестмесечие	еднократна
	Цианиди свободни	0,1		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	0,5		на шестмесечие	еднократна
	Екстрахируеми вещества	5		на шестмесечие	еднократна
	Кадмий	Не се допуска в отпадъчните води*		веднъж годишно**	еднократна
	Живак	Не се допуска в отпадъчните води*		веднъж годишно**	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на решението.
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.	
* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малка от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на поставеното в т.3 условие от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ от настоящият индивидуален административен акт.	
** Да се извършва мониторинг на приоритетно опасните вещества Живак и Кадмий с честота на пробовземане: – „Веднъж годишно“ – в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган. – В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години. – При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.	
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната система.
	Дъждопреливник №1: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1 в река Хасковска река: 41°55'57,77"N 25°33'12,40"E Надморска височина: H = 176,08м
	Дъждопреливник №2: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №2 в река Хасковска река: 41°56'02,90"N 25°33'02,51"E Надморска височина: H = 175,80м
	Дъждопреливник №3: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №3 в река Хасковска река: 41°55'49,44"N 25°33'15,04"E Надморска височина: H = 174,86м

	Дъждопреливник №4: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №4 в река Хасковска река: 41°55'58,92"N 25°32'40,55"E Надморска височина: H = 177,51м
	Дъждопреливник №5: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №5 в река Хасковска река: 41°55'57,99"N 25°32'35,47"E Надморска височина: H = 177,50м
	Дъждопреливник №6: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №6 в река Хасковска река: 41°56'06,13"N 25°32'02,58"E Надморска височина: H = 180,40м
	Дъждопреливник №7: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №7 в река Хасковска река: 41°56'03,86"N 25°32'14,97"E Надморска височина: H = 179,66м
	Дъждопреливник №8: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №8 в река Хасковска река: 41°56'03,94"N 25°32'19,29"E Надморска височина: H = 178,96м
	Дъждопреливник №9: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №9 в река Хасковска река: 41°56'01,83"N 25°32'22,99"E Надморска височина: H = 178,82м
	Дъждопреливник №10: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №10 в река Хасковска река: 41°56'03,15"N 25°32'48,85"E

	Надморска височина: H = 176,58м
	Дъждопреливник №12: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №12 в река Хасковска река: 41°55'51,26"N 25°33'20,56"E Надморска височина: H = 174,46м
	Дъждопреливник №13: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №13 в река Хасковска река: 41°56'00,94"N 25°33'09,15"E Надморска височина: H = 176,07м
	Дъждопреливник №15: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №15 в река Хасковска река: 41°55'47,69"N 25°33'33,88"E Надморска височина: H = 173,45м
	Дъждопреливник №17: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №17 в река Хасковска река: 41°55'47,01"N 25°33'55,45"E Надморска височина: H = 171,64м
	Дъждопреливник №18: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №18 в река Хасковска река: 41°55'47,01"N 25°33'55,45"E Надморска височина: H = 171,64м
	Дъждопреливник №19: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №19 в река Хасковска река: 41°55'49,07"N 25°34'13,24"E Надморска височина: H = 171,22м
	Дъждопреливник №20: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №20 в река Хасковска река:

	41°55'49,07"N 25°34'13,24"E Надморска височина: H = 171,22м
	Дъждопреливник №22: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №22 в река Хасковска река: 41°55'41,62"N 25°36'08,50"E Надморска височина: H = 161,64м
	Дъждопреливник №23: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №23 в река Бели кладенец: 41°55'30,48"N 25°33'43,04"E Надморска височина: H = 180,88м
	Дъждопреливник №24: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №24 в река Бели кладенец: 41°55'30,88"N 25°33'31,38"E Надморска височина: H = 184,50м
	Дъждопреливник №25: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №25 в река Бели кладенец: 41°55'31,09"N 25°33'24,33"E Надморска височина: H = 185,52м
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателната станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 3. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през аварийен байпас във водоприемника. 4. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при

	необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството зауствани отпадъчни води. 3. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 4. Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 5. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект, като анализът на металите в отпадъчните води да се извършва в обща форма. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 7. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в зауствените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция за отпадъчни води, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Хасково. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки,

	в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. Аварийен изпускател (байпасна връзка) след механично стъпало: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на аварийния изпускател в река Хасковска река: 41°55'34,07"N 25°37'40,40"E Надморска височина: H = 155,78м Аварийен изпускател след дренажна помпена станция: Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на аварийния изпускател в река Хасковска река: 41°55'35,37"N 25°37'44,26"E Надморска височина: H = 155,78м
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ГПСОВ, както и в точките на заустване на отливните канали на дъждопреливниците и аварийните изпускатели, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните след ГПСОВ и на дъждовните води от отливните канали на дъждопреливниците да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. В срок до три месеца от датата на влизане в сила на настоящото решение да се извърши еднократно пробовземане от акредитирана лаборатория и изпитване на приоритетно опасните вещества в Пункт №2 – РШ на изход ГПСОВ – Антрацен, Бромирани дифенилетири, Кадмий и неговите съединения, Хлоралкани C10–13; Ендосулфан, Хексахлоробензен, Хексахлоробутадиен, Хексахлороциклохексан, Живак и неговите съединения, Нонилфеноли, Пентахлоробензен, Полиароматни въглеводороди

	(РАН) и Трибутилкалаени съединения (вещества с №2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18. 21, 24, 26, 28 и 30, посочени в Приложение №1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда и някои други замърсители, в сила от 11.12.2015г.). Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл.84 от Наредба №1/11.04.2011г. Заверени копия от протоколите с резултатите от извършените анализи да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ–Хасково до 10 дни от датата на протоколите от изпитване. 2. В случай, че при извършване на изпитването, постановено в т.1, се установят концентрации на изпитваните приоритетно опасни вещества над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и срокове за поетапно намаляване и прекратяване на замърсяването с установените приоритетно опасни вещества, вкл. кадмий и живак (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ–Хасково в срок до един месец от датата на протокола от изпитване. 3. Заустването на приоритетно опасни вещества, вкл. Кадмий и Живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата от Пункт №1 – РШ на вход ГПСОВ, при осигурено пробонабиране едновременно от Пункт №1 – РШ на вход ГПСОВ и от Пункт №2 – РШ на изход ГПСОВ. 4. На ОБЩИНА ХАСКОВО се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасните вещества – Кадмий и Живак след писмено потвърждение от РИОСВ–Хасково, че е преустановено постъпването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества и при отсъствие на приоритетно опасно вещество в резултат на собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от 6 (шест) години). 5. В Пункт №3 и Пункт №4 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Хасковска река, по показатели Активна реакция (рН), Неразтворени вещества, БПК₅, ХПК, Общ азот, Общ фосфор, Арсен, Олово, Хром (шествалентен), Хром общ, Никел, Цинк, Мед, Уран, Феноли, Цианиди свободни, Нефтепродукти, Екстрахируеми вещества, Кадмий и Живак – с
--	--

	честота на пробовземане – два пъти годишно (в период на маловодие – септември/октомври и в период на пълноводие – април/май) и по биологичен елемент за качество: Макрозообентос – един път годишно (в периода – май/септември). 6. Пробовземането и анализа на водните проби повърхностни води да се извърша от акредитирана лаборатория, като се има предвид, че за металите се изисква анализ на разтворена форма, съгласно изискванията в Приложение 7 от Наредба №Н-4/14.09.2012г. за характеризирание на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г. 7. Да се спазват изискванията на чл.84, ал.2 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. 8. В канализационната система на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 9. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411