



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян
Цел на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Pt050 „Пукнатинни води – Централно Родопски комплекс“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-144/20.06.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt050 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt050 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване навлошаването му. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2024г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt050 е „добро“.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Каптиран естествен извор</u> КЕИ „Буково пладнище“. Каптажа на извора представлява стоманобетонова шахта с външни размери 260см./140см./ височина във високата си част - 340см. Състои се от мокра и суха камери със вътрешни размери 130см./100см. на мократа камера и 80см/100см на сухата камера. Водата постъпва във водната камера посредством дренажна етернитова тръба (Ø200мм.), която улавя водата от изхода на извора. В каптажната шахта е изградена преливно-изпразнителна система от етернитови тръби Ø 80,0мм. Водата от мократа камера, гравитачно, по водопровод PEND Ø 90,0мм се



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

	отвежда до събирателна шахта от където гравитачно по водопровод изграден от етернитови тръби Ø 80,0мм и стоманени тръби Ø 89,0мм се отвежда до водоем с обем 200 куб.м. от където водата се подава за потребление. Каптажната шахта се затваря с метална врата.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Каптиран естествен извор – КЕИ „Буково пладнище“, разположен на територията на ПИ с идентификатор 53669.227.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян. КЕИ „Буково пладнище“ – кота терен 1569,767 м N: 41° 50' 25,884" E: 24° 34' 15,479" X= 4509033,479 Y= 8602107,669
ЕКАТТЕ	53669
Параметри на разрешеното водовземане	Q _{ср. ден.} = 1,1 л/сек; Q _{год. общо} = 34 675,00 м³/год.; Q _{мин. общо} = 24 273,00 м³/год.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да извършва пълен анализ на черпените подземни води от КЕИ по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „I

