



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Предприятие за производство на профили за дограма и щори“, разположено на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.552, по КККР на град Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-28/31.01.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложения 4.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през

	2023г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 42,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с етернитова тръбно-филтрова колона с диаметър Ø400мм. в интервала 0,0-22,0м. В интервала 21,0-42,0м е спусната етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø200мм. В интервала 0,0-22,0м е направен циментов тампонаж, а в затръбното пространство в интервала 22,0-42,0м е направена еднослойна гравийна засипка. Филтърната част на тръбно-филтърната колона е разположена в интервала 24,5-36,5м. Най отдолу в интервала 36,5-42,0м сондажа завършва с глуха тръба-утайник. Устието на тръбния кладенец е оборудвано с потопяема помпа Grundfos, модел SP60-2-B със следните характеристики - максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 60,0 \text{ м}^3/\text{ч.}$ и работен напор $H=11\text{м.}$ Измерването на СВН и ДВН в кладенеца е посредством електролот с дължина на кабела 11м и захранване с батерии 1,5V. Кладенеца ще бъде обарудван с два броя водоизмервателни устройства.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.539.552, по КККР на град Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 157,50 м</u> N 42°07'10,236" E 24°46'45,968"-Координатна система WGS84 X 4540273.100 Y 8618925.890-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. X 4665168.469 Y 440414.512-Координатна система БГС 2005г.
ЕКАТТЕ	56784

Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,477 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 15,0 \text{ л/с. (до 0,03ден.)}$ $Q_{\text{макс.}} = 15056,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $Q_{\text{мин.}} = 10539,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 6,19 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и обща алфа-активност. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“