РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,
чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Мелница Симид“, разположена на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1702, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-47/26.02.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2023 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец, който ще бъде с дълбочина до 30,00 м. Кладенеца ще бъде изпълнен със сондова апаратура УРБ-2,5 и обсаден с PVCтръбно-филтърна колона ∅160мм. В интервала от 0,00 до 15,00м в задтръбното пространство ще бъде изпълнен циментов тампонаж, а в 15,0м до 30,0м в затръбното пространство ще бъде положена гравийна засипка от промит речен чакъл-фракция 6-16мм. В представената информация за оборудване на съоръжението, е посочено, че тръбния кладенец ще бъде оборудван с 1 бр. потопяема помпа, спусната в кладенеца в интервала 15,0-17,0м-срещу плътната част от експлоатационната колона. Предвижда се помпата да бъде с максимален дебит $Q_{макс.}$=6,0л/с. Проектира се тръбния кладенец да бъде оборудван с водомерен възел за измерване на отнетите водни количества, както и с нивомерна тръба, осигуряваща възможностза определяне на водното ниво с електролот.
Местност, административно територриална и територриална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1702, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив <u>Тръбен кладенец - кота терен 158,965 м</u> N 42° 07' 46,142" E 24° 45' 33,825" 56784
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{пр.ср.ден.}$ = 0,457 л/сек; $Q_{макс.}$ = 6,0 л/сек; (до 0,08 ден.) $Q_{год.}$ = 14400,0 $м^3$/год. $Q_{мин.}$ = 10080,0 $м^3$/год.; $S_{макс.доп.}$ = 1,83м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт; Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на

	Република България; Провеждане на хидравлични тестове; Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, манган и обща алфа активност; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”