



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Земеделски култури в имоти с идентификатор 29235.4.1 и 29235.5.1 по КККР на с. Желязно, община Марица, област Пловдив и „Кравеферма“ разположена в ПИ с идентификатор 29235.5.51 по КККР на с. Желязно, община Марица, област Пловдив
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. „Водоснабдяване за животновъдство“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № РР-244/28.10.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в – Кватернер – Горнотракийска низина“ е в добро състояние по количество и по качество. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2024г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо“ - показатели на замърсяване са нитрати, фосфати, обща алфа-активност. Извършен е анализ на подземната вода по всички вещества и показатели посочени в приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/10.10.2007г., съгласно изискванията на чл. 156 от същата наредба. От ТК 1 се констатира превишаване по показател нитрати - резултат от изпитването = 70,88 mg/l. Стандарт за качество на показателя съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. = 50,0 mg/l. Стойността на нитратите от 70,88 mg/l, определя стойност на азот нитратен от

	16,01 mg/l. Съгласно изискванията на наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, допустимите стойности на показателя Азот нитратен е 20,0 mg/l.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два тръбни кладенеца (ТК1 и ТК2) ТК1 с дълбочина 31,0м Тръбно-филтърна PVC колона Ø200мм Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала 5,0÷31,0м. ТК2 с дълбочина 32,0м Тръбно-филтърна PVC колона Ø200мм Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервалите 8,0÷16,0м; 20,0÷32,0м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенеца, изградени в ПИ с идентификатор 29235.5.51 по КККР на с. Желязно, община Марица, област Пловдив. с координати: ТК1 N 42° 13' 50,695" E 24° 47' 10,762" ТК2 N 42° 13' 49,365" E 24° 47' 22,720"
ЕКАТТЕ	29235
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{год}} = 70\,429\text{м}^3/\text{год.}$ $Q_{\text{ср. ден.}} = 2,2\text{ л/сек.}$ 1,4 л/сек за ТК2 и 0,8 л/сек за ТК1 $Q_{\text{макс.}} = 2,7\text{ л/сек}$ за ТК1; $Q_{\text{макс.}} = 37,0\text{ л/сек}$ за ТК2; $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 0,46\text{м.}$ за ТК1; $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 4,18\text{м.}$ за ТК2.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак. Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал.2, т.3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа; Монтиране на водомерни устройства на всеки тръбен кладенец, измерващи ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане от водоземните съоръжения;

	Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води във всяко съоръжение; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

19.2.2026 г.

X **Васил Узунов**

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil | Uzunov

