



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Фабрика за асемблиране на електрически продукти ниско напрежение“ в ПИ с идентификатор 61412.18.385 по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	„Водоснабдяване за други цели“.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. № 227/09.10.2025г. и последващо заявление с вх.№ РР-01-227-7/09.02.2026г за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в – Кватернер – Горнотракийска низина“ е в добро състояние по количество и по качество. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2024г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо“ - показатели на замърсяване са нитрати, фосфати, обща алфа-активност. При извършен анализ на водата се констатира превишаване по показател: калций - резултат от изпитването = 154,6 mg/l. Стандарт за качество на показателя съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. = 150,0 mg/l. и показател сулфати - резултат от изпитването = 274,3 mg/l. Стандарт за качество на показателя съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. = 250,0 mg/l.

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 20,0м Тръбно-филтърна PVC колона Ø 160мм Гравийна засипка в задтръбното пространство Филтърната част на колоната в интервалите 4,0÷12,0м; 16,0÷20,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Един тръбен кладенец, изграден в имот с идентификатор 61412.18.383 по КKKP на с. Радиново, община Марица, област Пловдив, с координати: N 42° 10' 51,80" E 24° 40' 15,80" 61412
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{год.}} = 14\,112\text{м}^3/\text{год.}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 0,4\text{ л/сек.}$ $Q_{\text{макс.}} = 4,0\text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс. доп. експл.}} = 2,44\text{м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на подземните води по показателите: температура, рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, обща твърдост, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, калций, манган Обща алфа-активност. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

20.2.2026 г.

X **Васил Узунов**

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil

Uzunov

