



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31510715/19.03.2024г.
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, вр. чл. 91, ал. 1 от АПК)

Обект	Водоснабдяване на село Червен, община Асеновград, област Пловдив.
Цели на заявеното водовземане	„Обществено питейно-битово водоснабдяване“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	От <u>Хоризонтален дренаж „Червен“</u> По предварителни данни дренажа ще бъде с дължина 152,0м, а дълбочината на траншеята-средно 4,0м. Наклонът на хоризонталния дренаж е проектиран да бъде 0,015, като дълбочината на траншеята при събирателната шахта ще бъде 4,20м. По трасето на дренажа се проектират и четири ревизионни шахти-една в началото и три на чупките на дренажа. Дренажа завършва със събирателна шахта, Височината на ревизионните и съберателната шахта ще бъде на 1,0м над терена. Диаметърът на дренажните тръби ще бъде Ø200 PVC. Върху тях ще бъде направена двойна чакълеста обсипка с дебелина на всеки слой по 0,30м. Диаметъра на зърната в първия слой ще бъде от 20мм. до 40мм., а на втория от 5мм. до 20мм. Върху обсипката ще се положи геотекстилно платно с ширината на изкопа и след това ще се засипе с изкопния материал. На дълбочина 1,5м, ще се покложи изолация с полиетиленово фолио, което ще се покрие с тръмбована глина. От събирателната шахта на дренаж „Червен“ водата ще се отвежда до тласкателен водопровод до съществуващ напорен резервоар (НР) с обем $V=260\text{м}^3$.



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	<u>На</u> <u>Хоризонтален дренаж „Червен“</u> Ново изградения дренаж е с дължина 152,0м, а дълбочината на траншеята-средно 3,50м. По трасето на дренажа са изпълнени четири ревизионни шахти-една в началото и три в чупките. Височината на ревизионните шахти над терена варират от 1,0до 1,60м. Той се зауства в събирателна шахта, която представлява шахта с тръбна част. Тръбата е плътна колона с дълбочина 10,0м и служи само за добрата работа на помпеното оборудване. Наклонът на хоризонталния дренаж е 0,011, като дълбочината на траншеята на неговото полагане е 3,50м. Диаметърът на дренажните тръби е Ø200 PVC. Върху тях е направена двойна обсипка от речен чакъл с дебелина на всеки слой по 0,30м. Върху обсипката е положено геотекстилно платно с ширината на изкопа и след това се засипа с изкопния материал. Положи се изолация с полиетиленово фолио, което се покри с тръмбована глина. От събирателната шахта на дренаж „Червен“ водата се отвежда до тласкателен водопровод до съществуващ напорен резервоар (НР) с обем $V=260\text{м}^3$.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	<u>От</u> Един хоризонтален потопен дренаж „Червен“, който се предвиждат да бъде изградени на територията на ПИ с идентификатори 22839.193.3, 22839.193.4 и 22839.14.7, местност „Лопките“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долнослав, община Асеновград, област Пловдив. <u>На</u> Един хоризонтален потопен дренаж „Червен“, изграден на територията на ПИ с идентификатори 22839.193.159 и 22839.14.29, местност „Лопките“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долнослав, община Асеновград, област Пловдив.

	<u>Хоризонтален дренаж „Червен“</u> <u>Събирателна шахта (СШ)</u> кота терен 358,5 м N 41° 57' 11,439" E 24° 59' 11,672" X 4522095.474 Y 8636392.954 X 4646568.668 Y 457430.989 <u>Ревизионна шахта №1 (РШ-1)</u> кота терен 359,1 м N 41° 57' 10,782" E 24° 59' 12,463" X 4522075.547 Y 8636411.566 X 4646548.291 Y 457449.108 <u>Ревизионна шахта №2 (РШ-2)</u> кота терен 359,5 м N 41° 57' 09,416" E 24° 59' 12,738" X 4522033.525 Y 8636418.682 X 4646506.108 Y 457455.193 <u>Ревизионна шахта №3 (РШ-3)</u> кота терен 360,0 м N 41° 57' 07,852" E 24° 59' 12,884" X 4521985.331 Y 8636422.931 X 4646457.824 Y 457458.260 <u>Ревизионна шахта №4 (РШ-4)</u> кота терен 360,6 м N 41° 57' 06,748" E 24° 59' 13,013" X 4521951.350 Y 8636426.534 X 4646423.765 Y 457461.030 Географските координати са определени в координатна система WGS84. Координатна система „1970“, височинна система Балтийска.
ЕКАТТЕ	22839
Заявено водно количество за водовземане	Q пр.ср.ден. = 4,17 л/с. Q год.= 131445,0 м³/Год. Q мин.год. = 131445,0 м³/Г.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от

	водовземното съоръжение; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР